

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00759
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390982
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Калибро Групп», ОГРН: 1177847359910
Юридический адрес: РОССИЯ, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, Лит А, пом 7Н, оф.232.
Фактический адрес: РОССИЯ, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, Лит А, пом 7Н, оф.232,
телефон: +7(812)600-49-95, адрес электронной почты: info@calibrogroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Калибро Групп»
Юридический адрес: РОССИЯ, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, Лит А, пом 7Н, оф.232.
Фактический адрес: РОССИЯ, 143907, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 73,
телефон: +7(812) 244-13-25, адрес электронной почты: info@calibrogroup.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 2147483647, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Клапаны вентиляционные противопожарные створчатые, типа «FSD», круглого и прямоугольного сечения, выпускаемые по ТУ 28.25.14-026- 20115751-2017
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
28.25.14.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552774)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ18-05-03/1 от 03.05.2018 г., № БЦ18-05-03/2 от 03.05.2018 г., № БЦ18-05-03/3 от 03.05.2018 г., № БЦ18-05-03/4 от 03.05.2018 г., № БЦ18-05-04/1 от 04.05.2018 г., № БЦ18-05-04/2 от 04.05.2018 г., № БЦ18-05-04/3 от 04.05.2018 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P40496 от 02.02.2018г по 01.02.2021г, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ОС ООО «Гарантия Качества» рег. РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.07.2018 по 03.05.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ненашев Ю.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ЭО31.В.00759

(обязательная сертификация)

ТР

0552774

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53301-2013	Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)	Клапаны вентиляционные противопожарные створчатые, типа «FSD», круглого и прямоугольного сечения, выпускаемые по ТУ ТУ 28.25.14-026- 20115751-2017 Предел огнестойкости при установке в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или в проеме противопожарной преграды: - в режиме нормально открытого клапана: Тип FSD-180-НО - предел огнестойкости EI180 - в режиме нормально закрытого клапана: Тип FSD-180-НЗ - предел огнестойкости EI180 - в режиме дымового клапана (прямоугольного сечения): Тип FSD-120-Д. - предел огнестойкости EI20 Тип FSD-180-Д. -предел огнестойкости EI180 - в режиме двойного действия (прямоугольного сечения): Тип FSD-15-ДД- предел огнестойкости EI15.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шмырева А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ненашев Ю.Б.