

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00561

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008501

ООО «КАЛИБРО ГРУПП». ОГРН 1177847359910.  
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом № 4, литера А, пом.7Н, оф.232.  
Телефон: +78126004995. Факс: +78126004995. E-mail: info@calibrogroup.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КАЛИБРО ГРУПП». ОГРН 1177847359910.  
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом № 4, литера А, пом.7Н, оф.232.  
Адрес производства: 143900, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д.73.  
Телефон: +78126004995. Факс: +78126004995. E-mail: info@calibrogroup.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны вентиляционные противопожарные створчатые, круглого и прямоугольного сечения, типа «FSD», изготавливаемые по ТУ 28.25.14-026-20115751-2017.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 28.25.14.110.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019092.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №291Р/65ГИ-18 от 18.07.2018г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.25.14-026-20115751-2017.  
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011) №ST.RU.0001.P40343 от 13.11.2017г., выдан Органом по сертификации ООО «Гарантия Качества», аттестат аккредитации №РОСС RU.3389.04ИБС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2018 по 26.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
подпись

  
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АВ09.В.00561

(обязательная сертификация)

№ 0019092

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
28.25.14.110	Клапаны вентиляционные противопожарные створчатые, круглого и прямоугольного сечения, типа «FSD», изготавливаемые по ТУ 28.25.14-026- 20115751-2017.	ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости: - исполнение FSD-60-НО - предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана E160; - исполнение FSD-90-НО - предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана E190; -исполнение FSD-120-НЗ - предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана E120.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

О.Е.Карпова